

平成28年度 焼却炉維持管理 記録表

年月日 項目	2016年4月	2016年5月	2016年6月	2016年7月	2016年8月	2016年9月
月間の総稼働日数	1日					
月間の総稼働時間(h)	5.5					
月間の総焼却量(m ³)	21					
木くず焼却量(m ³)	18.0					
紙くず、繊維くず焼却量(m ³)	紙:1.0 織:2.0					
年月日 項目	2016年10月	2016年11月	2016年12月	2017年1月	2017年2月	2017年3月
月間の総稼働日数						
月間の総稼働時間(h)						
月間の総焼却量(m ³)						
木くず焼却量(m ³)						
紙くず、繊維くず焼却量(m ³)						

【測定記録】

ダイオキシン類測定結果

項目	排ガス	ばいじん	焼却灰	項目	ばいじん 濃度	硫黄酸化 物濃度	窒素酸化 物濃度	塩化水素 濃度	項目	燃焼室 燃焼ガス温度	集塵機 燃焼ガス温度	CO濃度	
日付	8/28	2.8	0.00000078	0.34	日付				連続 測定				
	チャート紙にて記録												
基準値	10	3	3	基準値	0.25	4	250	700					

