

平成28年度 焼却炉維持管理 記録表

年月日 項目	2016年4月	2016年5月	2016年6月	2016年7月	2016年8月	2016年9月
月間の総稼働日数	1日	0日	0日	0日	2日	0日
月間の総稼働時間(h)	5.5	0.0	0.0	0.0	11.5	0.0
月間の総焼却量(m ³)	21	0.0	0.0	0.0	51.5	0.0
木くず焼却量(m ³)	18.0	0.0	0.0	0.0	37.5	0.0
紙くず、繊維くず焼却量(m ³)	紙:1.0 織:2.0	0.0	0.0	0.0	紙:3.0 織:11.0	0.0
年月日 項目	2016年10月	2016年11月	2016年12月	2017年1月	2017年2月	2017年3月
月間の総稼働日数	0日	0日	1日			
月間の総稼働時間(h)	0.0	0.0	5.0			
月間の総焼却量(m ³)	0.0	0.0	32.0			
木くず焼却量(m ³)	0.0	0.0	8.0			
紙くず、繊維くず焼却量(m ³)	0.0	0.0	紙:8.0 織:16.0			

【測定記録】

ダイオキシン類測定結果

項目	排ガス	ばいじん	焼却灰	項目	ばいじん 濃度	硫黄酸化 物濃度	窒素酸化 物濃度	塩化水素 濃度	項目	燃焼室 燃焼ガス温度	集塵機 燃焼ガス温度	CO濃度	
日付	8/28	2.8	0.00000078	日付					連続 測定				
基準値	10	3	3	基準値	0.25	4	250	700					

チャート紙にて記録