

平成29年度 焼却炉維持管理 記録表

年月日 項目	2017年4月	2017年5月	2017年6月	2017年7月	2017年8月	2017年9月
月間の総稼働日数	0日	0日	0日	1日	1日	0日
月間の総稼働時間(h)	0.0	0.0	0.0	4.5	6.5	0.0
月間の総焼却量(m ³)	0.0	0.0	0.0	13.0	21.5	0.0
木くず焼却量(m ³)	0.0	0.0	0.0	10.0	21.0	0.0
紙くず、繊維くず焼却量(m ³)	0.0	0.0	0.0	紙:2.0 織:1.0	紙0.5 織:0.0	0.0
年月日 項目	2017年10月	2017年11月	2017年12月	2018年1月	2018年2月	2018年3月
月間の総稼働日数	1日	0日	1日	0日	0日	
月間の総稼働時間(h)	5.5	0.0	4.0	0.0	0.0	
月間の総焼却量(m ³)	17.0	0.0	10.5	0.0	0.0	
木くず焼却量(m ³)	17.0	0.0	9.0	0.0	0.0	
紙くず、繊維くず焼却量(m ³)	0.0	0.0	紙:1.0 繊維:0.5	0.0	0.0	

【測定記録】

ダイオキシン類測定結果

項目	排ガス	ばいじん	焼却灰	項目	ばいじん濃度	硫黄酸化物濃度	窒素酸化物濃度	塩化水素濃度	項目	燃焼室 燃焼ガス温度	集塵機 燃焼ガス温度	CO濃度	
日付	H29 8/30	1.5	0.037	0.018	日付	H29 8/30	0.0043	<1.1	40	<7.4	連続測定		
基準値	10	3	3	基準値	0.25	4	250	700					

チャート紙にて記録