

平成30年度 焼却炉維持管理 記録表

年月日 項目	2018年4月	2018年5月	2018年6月	2018年7月	2018年8月	2018年9月
月間の総稼働日数	0日	0日	0日	0日		
月間の総稼働時間(h)	0.0	0.0	0.0	0.0		
月間の総焼却量(m ³)	0.0	0.0	0.0	0.0		
木くず焼却量(m ³)	0.0	0.0	0.0	0.0		
紙くず、繊維くず焼却量(m ³)	0.0	0.0	0.0	0.0		
年月日 項目	2018年10月	2018年11月	2018年2月	2019年1月	2019年2月	2019年3月
月間の総稼働日数						
月間の総稼働時間(h)						
月間の総焼却量(m ³)						
木くず焼却量(m ³)						
紙くず、繊維くず焼却量(m ³)						

【測定記録】

ダイオキシン類測定結果

項目	排ガス	ばいじん	焼却灰	項目	ばいじん 濃度	硫黄酸化 物濃度	窒素酸化 物濃度	塩化水素 濃度	項目	燃焼室 燃焼ガス温度	集塵機 燃焼ガス温度	CO濃度	
日付	H29 8/30	1.5	0.037	0.018	日付	H29 8/30	0.0043	<1.1	40	<7.4	連続 測定		
基準値	10	3	3	基準値	0.25	4	250	700					

チャート紙にて記録