

平成30年度 焼却炉維持管理 記録表

項目	年月日					
	2018年4月	2018年5月	2018年6月	2018年7月	2018年8月	2018年9月
月間の総稼働日数	0日	0日	0日	0日	2日	1日
月間の総稼働時間(h)	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	6.0
月間の総焼却量(m <sup>3</sup> )	0.0	0.0	0.0	0.0	36.5	22.5
木くず焼却量(m <sup>3</sup> )	0.0	0.0	0.0	0.0	34.0	15.0
紙くず、繊維くず焼却量(m <sup>3</sup> )	0.0	0.0	0.0	0.0	紙:1.5 織:1.0	紙:3.5 織:4.0
項目	年月日					
	2018年10月	2018年11月	2018年12月	2019年1月	2019年2月	2019年3月
月間の総稼働日数	0日	0日	1日	1日	1日	
月間の総稼働時間(h)	0.0	0.0	5.0	5.5	6.0	
月間の総焼却量(m <sup>3</sup> )	0.0	0.0	17.5	19.5	17.0	
木くず焼却量(m <sup>3</sup> )	0.0	0.0	15.0	12.0	10.5	
紙くず、繊維くず焼却量(m <sup>3</sup> )	0.0	0.0	紙:2.0 繊維:0.5	紙:3.0 繊維:4.5	紙:5.0 繊維:1.5	

【測定記録】

ダイオキシン類測定結果

項目	排ガス	ばいじん	焼却灰	項目	ばいじん濃度	硫黄酸化物濃度	窒素酸化物濃度	塩化水素濃度	項目	燃焼室 燃焼ガス温度	集塵機 燃焼ガス温度	CO濃度
日付	H30 8/29	6.8	0.02	0.067	日付	H30 8/29	0.019	<1.1	38	<7.5	連続測定	チャート紙にて記録
基準値	10	3	3	基準値	0.25	4	250	700				